



UFF. DiPOB

DET. N. 682

Oggetto: Sostituzione resistenze elettriche scaldabagni piano primo.

Roma, 24.1.2024

IL DIRIGENTE

- Considerato che è stato rilevato che i lavabi e i bidet presenti nei tre bagni al piano primo della palazzina federale non erogano acqua calda;
- Considerato che per la risoluzione del problema suindicato è stata contattata la Società T.C.S. Impianti, attuale manutentore dell'impianto di climatizzazione, che ha consigliato la sostituzione delle resistenze elettriche degli scaldabagni e la pulizia delle caldaie dal calcare;
- Vista l'offerta presentata dalla stessa società T.C.S. Impianti che si è resa disponibile ad effettuare tali interventi al costo complessivo di € 190 oltre IVA;
- Considerata l'urgenza di provvedere;
- Verificato che il DURC risulta regolare;
- Considerato che la spesa trova capienza a carico del capitolo 1.3.03 "Spese per pulizia e manutenzione ordinaria";

DETERMINA

- di affidare alla società T.C.S. Impianti la sostituzione delle resistenze elettriche degli scaldabagni del piano primo della palazzina federale e la pulizia delle caldaie dal calcare, al costo complessivo di € 190,00 oltre IVA;
- all'onere derivante dalla determinazione in esame si provvede mediante riduzione di spesa del capitolo 1.3.03 "Spese per pulizia e manutenzione ordinaria" relativo allo stato previsionale della Federazione.

IL DIRIGENTE
(Miriam Lanza)